РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01994

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0015498

Акционерное общество «Тверьэнергокабель».
Адрес: 170017, Россия, г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 15. ОГРН: 1026900522406.
Телефон (4822) 78 70 10, факс (4822) 78 70 11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Тверьэнергокабель».
Адрес: 170017, Россия, г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 15. ОГРН: 1026900522406.
Телефон (4822) 78 70 10, факс (4822) 78 70 11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющих галогенов, на напряжение 6, 10, 15, 20 кВ торговой марки ТЭНКАБ MVHF марок: ПвПнг(А)-HF, АПвПнг(А)-HF, ПвПнг(А)г-HF, АПвПнг(А)г-HF, ПвПнг(А)гж-HF, АПвПнг(А)гж-HF, ПвПнг(А)2г-HF, АПвПнг(А)2г-HF, ПвПнг(А)2гж-HF, АПвПнг(А)2гж-HF, ПвБПнг(А)-HF, АПвБПнг(А)-HF, ПвБПнг(А)г-HF, АПвБПнг(А)г-HF, ПвБПнг(А)гж-HF, АПвБПнг(А)гж-HF, ПвБПнг(А)2г-HF, АПвБПнг(А)2г-HF, ПвБПнг(А)2гж-HF, АПвБПнг(А)2гж-HF, выпускаемые по ТУ 27.32.14-007-47026389-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 27.32.14.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Класс пожарной опасности кабельных изделий П1б.8.1.2.1 см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5078/РС от 29.03.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",
рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК11.К00119 от 03.08.2016 выдан ОС СМК "Секаб" АНО "Центр по сертификации кабельной продукции "Секаб"
рег. № РОСС RU.0001.13ИК11. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.04.2017 по 03.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — В.Ю. Шитиков (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — В.А. Литвинов (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ37.В.01994

(обязательная сертификация)

№ 0013845

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) - П1б (категория А). Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия - ПКА 1. Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия - ПТПМ 2. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД 1.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ В.Ю. Шитиков
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ В.А. Литвинов
подпись инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru