



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ", АО "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ"

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области
01.12.2006, ОГРН: 1026900522406,

место нахождения: 170017, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, ГОРОД ТВЕРЬ, УЛИЦА СЕРДЮКОВСКАЯ, 15,
телефон: +7 4822787010, факс: +7 4822787011, адрес электронной почты: office@tvercable.ru

в лице: Начальника службы качества Александрова Алексея Сергеевича, доверенность №15-Д/87 от 02.03.2021г.

заявляет, что кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение, на номинальное переменное напряжение 6 и 10 кВ номинальной частотой 50 Гц, номинальным сечением от 50 до 1000 кв. мм включительно, марок ПвПнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF, АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, АПвБВнг(А)-LS, ПвБВнг(А)-LS

Код ОКПД2 27.32.14.110, ТН ВЭД 8544 60

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3530-397-00217053-2009 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение, на напряжение 6 и 10 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ", место нахождения: 170017, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, ГОРОД ТВЕРЬ, УЛИЦА СЕРДЮКОВСКАЯ, 15.

соответствуют требованиям:

ГОСТ Р 55025-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия» пункты 4.3, 4.4, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3 - 5.2.1.6, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.1.13-5.2.1.15 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.17-5.2.1.21, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.7, 5.2.3, 5.2.5.1 таблица 10 (пункты 1-3, 5), 5.2.5.2 таблица 11 (пункты 1, 2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3.

Декларация о соответствии принята на основании:

Протоколов испытаний №№ 005-21 от 25.02.2021, 006-21 от 25.02.2021, проведенных испытательной лабораторией АО «Тверьэнергокабель»;

Сертификата системы менеджмента № РОСС RU.13CM43.K00925 от 04.09.2020, выданного Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента Учреждения "Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации" (регистрационный номер RA.RU.13CM43).

Схема декларирования: 7д

Дата принятия декларации

09.03.2021

Декларация о соответствии действительна по

06.03.2026

М.П.



(подпись)

Александров Алексей Сергеевич

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии

РОСС RU Д-RU.PA01.B.69959/21

Дата регистрации

09.03.2021